



Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»
 Россия, 125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 12
 тел.: +7 [redacted] 72
 e-mail: [redacted]
 ИНН 77 [redacted]
 ОГРН 1027739083580 ОКПО 11912113

В Управление Федеральной антимонопольной
 службы по Калужской области
 248000, г. Калуга, пл. Старый торг, 5,

Исх № VH 14-00039 от 31.01.2014 г.

Заявитель:

Закрытое акционерное общество
 «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Место нахождения: 127006, г. Москва,
 ул. Долгоруковская, д. 31, стр. 32

Почтовый адрес: 125252, г. Москва,
 ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

Тел. (495) [redacted] -72

Адрес эл [redacted] s.ru

Организатор торгов,
 действия которого обжалуются:

Государственное предприятие Калужской
 области «Калугаоблводоканал»

Место нахождения, почтовый адрес:
 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина,
 д. 80

тел: +7 (4842) 57-01-40,

факс +7(4842)73-03-86

адрес электронной почты:

voda@kalugaoblvodokanal.ru

ЖАЛОБА

на действия ГП «Калугаоблводоканал» при проведении открытого конкурса
 №31300796026

Государственным предприятием Калужской области «Калугаоблводоканал»
 (далее – ГП «Калугаоблводоканал», Организатор торгов, Заказчик) проводился открытый
 конкурс №31300796026 на право заключения договора на поставку агрегатов насосных
 осевых, комплектной трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ для объекта «Окский
 водозабор» г. Калуга (далее – Открытый конкурс).

Документация Открытого конкурса размещена на официальном сайте –
<http://www.zakupki.gov.ru/>

Электронный адрес заказа:

[http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-
 info.html?purchaseId=818463&&purchaseMethodType=ok#](http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?purchaseId=818463&&purchaseMethodType=ok#)



Калужское УФСАС России
 Индекс 4867
 Дата 03.02.2014

*Бессмертная Т.Н.
 Прямой расследователь
 с 20.01.14*

*Тришван Ю.А.
 Все организаторы
 водозабора
 рассмотрено
 03.02.14*

*Принята /
 21. / Наместник / ООО Водозабор /*

Дата публикации открытого конкурса 30 декабря 2013 г.

Дата окончания подачи заявок на участие в Открытом конкурсе – по 19 января 2014 года.

Вскрытие конвертов заявок на участие в Открытом конкурсе – 22 января 2014 года в 10 часов 00 минут по московскому времени. Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения итогов конкурса – 24 января 2014 года.

В соответствии с требованиями документации Открытого конкурса в составе заявки Закрытого акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» (далее по тексту – Общество, Заявитель) были поданы следующие документы, в соответствии с требованиями закупочной документации:

1. Заявка на участие в Открытом конкурсе (по форме заказчика).
2. Выписка из ЕГРЮЛ от 23.12.2013 г.
3. Доверенность № 11 /14-ГМС от 16.01.14 г., подтверждающая полномочия Живова Р.А.
4. Доверенность № 97/13-ГМС от 24.09.13 г., подтверждающая полномочия Ващенко А.И.
5. Выписка из приказа о назначении генеральным директором Молчанова А.В. (заверенная копия от 28.05.13 г.).
6. Устав ЗАО «ГМС» 22 редакция (заверенная копия).
7. Копия листа записи ЕГРЮЛ.
8. Копия решения об одобрении крупной сделки.
9. Справка №27999 о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 27.12.2013 г.
10. Письмо о не проведении ликвидации №VN_14-00011 от 15.01.2014 г.
11. Письмо об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков №VN_14-00010 от 15.01.2014 г.
12. Письмо №4204/2014 от 17.01.2014 г.
13. Свидетельство производителя оборудования.
14. Обоснование предложенной цены
15. Платёжное поручение с отметкой банка, подтверждающее внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке.
16. Копии сертификатов соответствия.

Таким образом, Заявителем, для участия в Открытом конкурсе были представлены надлежащим образом заверенные документы в полном объеме и в соответствии с требованиями пункта 1 Закупочной документации о проведении закупки для нужд ГП «Калугаоблводоканал» Поставка агрегатов насосных осевых, комплектной трансформаторной подстанции 10\0.4 кВ для объекта «Окский водозабор» г. Калуга (далее по тексту – Закупочная документация).

В протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе № 208 от 22.01.2014, а также в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе №210 от 24.01.2014 г. Организатор торгов указывает, что Заявителем представлен неполный комплект документов, предусмотренных документацией о конкурсе. При этом Организатором торгов не указано, какие именно документы не представлены Заявителем.

Как указано в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 210 от 24.01.2014 (далее по тексту – Протокол № 210), на участие в Открытом конкурсе было подано 2 заявки от следующих юридических лиц:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»;
2. ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС».

В соответствии с Протоколом № 210, Организатор торгов отказал Заявителю в допуске к участию в Открытом конкурсе по следующим причинам:

1. *Согласно п.п. 1 п. 9.5.3 Положения о закупке, п.п. 2 п.12 Закупочной документации - соответствие заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации и извещения о закупке, в том числе: соответствие формы, выражение предложений относительно тех условий закупки, которые отнесены Заказчиком к критериям оценки заявки*

Согласно п. 13 Закупочной документации участнику конкурса необходимо предложить фиксированную сумму стоимости договора в российских рублях в целом по договору и в разрезе номенклатуры в соответствии с приложением №1 к проекту договора.

В заявке участника закупки не указана фиксированная сумма стоимости договора в российских рублях в разрезе номенклатуры в соответствии с приложением №1 к проекту договора.

2. *п.7.4. Положения о закупке*

В п. 3 Закупочной документации «Техническое задание» указаны следующие характеристики насоса ST3.135.1200.1600.8.72E (или эквивалента):

- *номинальный диаметр напорной колонны 1200 мм*
- *обороты 735 мин-1*

В заявке участника закупки указаны следующие характеристики насоса Flygt PL 7065/735:

- *номинальный диаметр напорной колонны 800 мм*
- *обороты 985 мин-1.*

Заявитель не согласен с результатом рассмотрения Организатором торгов заявки Заявителя, считает отказ в допуске к участию в Открытом конкурсе необоснованным по следующим причинам:

1. В соответствии с п. 1. Закупочной документации «Требования к содержанию, форме оформлению и составу заявки на участие в закупке» указывается краткое содержание предлагаемых участником закупки условий исполнения договора, являющихся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В соответствии с п. 13 критерием оценки заявки является цена договора. В заявке ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС», учитывая данный критерий, была указана цена договора в целом.

Требование указать стоимость договора в российских рублях в разрезе номенклатуры именно в тексте заявки Закупочной документацией не предусмотрено.

Заявитель готов, при необходимости, указать стоимость оборудования в разрезе номенклатуры и представить Организатору торгов и в антимонопольный орган.

Заявителем было предложено оборудование, эквивалентное запрашиваемому, имеющее в своем составе весь комплект требуемой автоматики (датчиков), обеспечивающих работу оборудования в соответствии с техническим заданием, приложенным к Закупочной документации.

Требование Организатора торгов указывать стоимость отдельных частей оборудования в соответствии с Приложением №1 к проекту договора поставки не обосновано, ограничивает круг потенциальных поставщиков, а также не влияет на общую стоимость оборудования. Кроме того стоимость оборудования, указанная Заявителем в заявке на участие в конкурсе была значительно ниже максимальной цены договора, указанной Организатором торгов в Закупочной документации.

2. В техническом задании к Закупочной документации, Организатором торгов, наряду с основными требованиями, были указаны технические требования к номинальному диаметру напорной колонны =1200 мм и оборотам электродвигателя =735 об./мин., Строгое соответствие данным требованиям не обосновано, а параметры указаны без формулировок «не более» или «не менее», что ограничивает круг потенциальных поставщиков. Также данные параметры напрямую не влияют на обеспечение необходимых параметров системы и работоспособности оборудования в целом.

В заявке ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» было указано оборудование, полностью соответствующее всем основным техническим характеристикам:

- номинальная подача $G = 5000 \text{ м}^3/\text{час}$
- номинальный напор $H = 6,5 \text{ м.в.ст.}$
- максимальный размер твердых включений 135мм
- насос погружного типа исполнения
- мощность на валу электродвигателя $P_2 = 160 \text{ кВт.}$
- напряжение $3 \times 400 \text{ В}$
- класс защиты IP- 68
- длина кабеля 10м.



А также указаны следующие технические характеристики, эквивалентные заявленным:

- номинальный диаметр напорной колонны 800 мм (который меньше требуемого диаметра 1200 мм и не вызовет сложностей с установкой);
- обороты 985 мин⁻¹ (требуемые по ТЗ 735 об./мин. Данный параметр не существует при выборе оборудования и не влияет ни на один существенный критерий оценки технических характеристик).

Учитывая, что диаметр напорной колонны и обороты не влияют на обеспечение требуемых параметров системы и работоспособности насоса, а также Организатором торгов не указаны критерии эквивалентности, предложенная заявка, по мнению Заявителя, не может быть отклонена по причине строгого несоответствия требуемым параметрам:

- номинальный диаметр напорной колонны 800 мм меньше требуемого 1200 мм, а соответственно насос при аналогичных параметрах имеет меньшие габариты и вес. Это позволяет снизить затраты на монтаж, а также вписать насос Flygt PL 7065/735 в существующие размеры вместо ST3.135.1200.1600.8.72E без дополнительных затрат.
- Обороты предложенного насоса 985 мин⁻¹, выше, чем указанные в техническом задании заказчика 735 об/мин, что свидетельствует о меньшем числе полюсов электродвигателя и соответственно меньшей массе и габаритных размерах предложенного ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» насосного агрегата. Это в свою очередь также позволяет снизить затраты на строительно-монтажные работы.

Наряду с вышеуказанными характеристиками насосный агрегат Flygt PL 7065/735 имеет меньший номинальный ток по сравнению с насосом ST3.135.1200.1600.8.72E, что снижает общее энергопотребление и нагрузку на электрические сети по сравнению с насосом запрашиваемым клиентом.

В соответствии с Протоколом № 210:

- цена предложения ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» составила 26 500 000 (двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%
- цена предложения ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» составила 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек, включая НДС 18%.

Учитывая изложенное, ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» считает, что Организатором торгов были нарушены основные принципы и положения закупки товаров, работ и услуг, установленные статьей 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а именно:

- принцип равноправия, справедливости и отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- принцип целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика.



В результате указанных нарушений порядка проведения торгов были ущемлены интересы Заявителя на равноправное участие Заявителя в процедуре торгов, наравне с другими участниками конкурса. Также в результате неправомερных действий организатора торгов, возможен необоснованный расход денежных средств Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» и бюджетных средств в размере 27 500 000 руб. (Двадцать семь миллионов пятьсот тысяч рублей)

В силу ст. 18.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», действия (бездействие), организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на участие в торгах, в срок не позднее десяти дней со дня подведения итогов торгов.

На основании изложенного выше, руководствуясь ст. 18.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Порядком рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг, утвержденным Приказом Федеральной антимонопольной службы России № 17/13 от 18.01.2013г.,

ПРОШУ:

1. Провести проверку обстоятельств, указанных в жалобе ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» на действия ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» при проведении открытого конкурса №31300796026;

2. Признать жалобу ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обоснованной и выдать ГП «Калугаоблводоканал» предписание об устранении нарушений.

Приложение:

1. Копия протокола вскрытия конвертов №208 от 22.01.14, размещенного официальном сайте <http://www.zakupki.gov.ru/> (на 2 л.);
2. Копия протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе №210 от 24.01.14 размещенного официальном сайте <http://www.zakupki.gov.ru/> (на 4 л.);
3. Копия закупочной документации, размещенной на официальном сайте <http://www.zakupki.gov.ru/> (на 17 л.);
4. Копия заявки ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» на участие в открытом конкурсе №31300796026 (на 3 л.);
5. Копия доверенности №103-13-ГМС от 15.10.2013 о подтверждении полномочий лица на обращение в органы Федеральной антимонопольной службы России (на 2 л.)
6. Копия протокола об избрании генерального директора (на 2 л.).

Заместитель генерального директора

